



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0140/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Generator dwutlenku chloru Oxiperm C 164C, 164D i 166G**

Zawierający / containing: zbiorniki na roztwory, reaktor, pompy dozujące i cyrkulacyjne, orurowanie, przewody, zawory, panel sterujący, przyrządy pomiarowe

Przeznaczony do / destined: wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru służącego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody przemysłowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego montażu i obsługi z monitorowaniem ilości wprowadzonego do wody dwutlenku chloru.

W dezynfekowanej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy okresowo monitorować stężenie chloranów i chlorynów.

Do urządzenia należy dołączyć informację w języku polskim dotyczącą sposobu eksploatacji. W przypadku montażu urządzenia w instalacjach wodnych budynków użyteczności publicznej w celu zwalczania bakterii Legionella, stężenie dwutlenku chloru w punkcie dozowania nie powinno przekraczać 0,4 mg/l.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:

Grundfos A/S  
DK-8850 Bjerringbro  
Poul due Jensens Vej 7A, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.  
62-081 Przeźmierowo  
Baranowo k. Poznania, ul. Klonowa 23

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-02-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-02-16 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 lutego 2016

The date of issue of the certificate: 16th February 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287