



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0620/01/2017**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Elektroniczny system chlorowania Selcoperm SES 125, 250, 500, 1000, 2000**

Zawierający / containing: elektrody tytanowe z powłoką ochronną, elementy konstrukcyjne z PP, PVC, PVC-U, EPDM, FKM, PTFE, PVDF

Przeznaczony do / destined: wytwarzania i dozowania podchlorynu sodu do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody przemysłowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenia przeznaczone do profesjonalnego montażu i obsługi ściśle według zaleceń producenta, przez uprzednio przeszkolony personel.

Atest nie obejmuje właściwości technicznych urządzeń ani stosowanych w nich chemikaliów.

Wytwórca / producer:

GRUNDFOS A/S

Poul due Jensen Vej 7A

DK - 8850 Bjerringbro, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.

ul. Klonowa 23, Baranowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-08-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-08-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 8 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 8th August 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*2 mpy. E. Kroguska*  
dr Bożena Kroguska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287